REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2009-08-28

URZĄD GMINY W BIRCZY
WPŁYNĘŁO DNIA
31. SIE. 2009
L. dz. .....

RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-257/09/kr

Wójt Gminy Bircza

Nawiązując do wniosku Wójta Gminy Bircza z dnia 31 lipca 2009 r., znak: UG-7331/5DŚ/09, w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i w przypadku takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Leszczawa Dolna", że przedłożona Karta informacyjna przedsięwzięcia nie zawiera wszystkich danych wymaganych w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach form ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) w tym w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie" (PLB180005) i bezpośrednim sąsiedztwie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Przemyska" (PLH180012) oraz na terenie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, a swym zakresem obejmować będzie budowę kanalizacji dla całej miejscowości Leszczawa Dolna, części miejscowości Leszczawa Górna i Stara Bircza (wykonanie 12 642 mb przewodów kanalizacyjnych) z przekroczeniem rzeki Stupnicy i małych cieków wodnych oraz rowów. Planuje się docelowo wykonanie 253 szt. przykanalików oraz 424 szt. studni kanalizacyjnych. Włączenie planowanej kanalizacji będzie do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a następnie do oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Bircza.

Mając na względzie zakres oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia względem ww. obszarów Natura 2000, Kartę informacyjną należy uzupełnić o następujące informacje:

1) w związku z położeniem odcinka planowanej inwestycji w bardzo bliskim sąsiedztwie rzeki Stupnicy określić stopień zagrożenia powodziowego (zasięg i rzędną wody $Q_{1\%}$,

2) przedstawić jaka będzie ingerencja w koryto rzeki Stupnicy i roślinność nadbrzeżną (czy jest planowana wycinka drzew i krzewów),

3) przedstawić w jakim terminie będą wykonywane prace budowlane związane z przekroczeniem rzeki Stupnicy (ze względu na okres rozrodczy płazów i ryb wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, które mogą zasiedlać ww. rzekę),

4) wskazać czy w związku z realizowanymi pracami wymagane będzie wykonanie umocnień dna lub skarp cieków; jeżeli tak to opisać szczegółowo sposoby zabezpieczenia skarp (jakie zostaną wykorzystane materiały do zabezpieczenia) i dna cieków wodnych,

5) podać w jakiej technologii wykonane zostaną przekroczenia siecią pod ciekami, rowami przydrożnymi, melioracyjnymi,

6) w przypadku rozkopu zaproponować działania, których zastosowanie ma ograniczyć powstałe w związku z realizowanymi pracami długotrwałe zmętnienie wody w ciekach,

7) zaproponować działania, których zastosowanie ma zapewnić ochronę brzegów cieków przed ewentualnym ich uszkodzeniem bądź zniszczeniem, które mogą być spowodowane stosowanym przy pracach sprzętem,

8) zaproponować działania, których zastosowanie ma zapewnić, że w związku z realizowanymi pracami nie nastąpi zmiana lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach oraz zmiana kierunków i prędkości przepływów wód,

9) wskazać lokalizację baz materiałowych, zapleczy socjalnych budowy oraz parkingów sprzętu i maszyn; wykluczyć lokalizację poza:

a) dolinami rzek,

b) miejscami gdzie występują tereny, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe oraz gdzie poziom zwierciadła wód gruntowych znajduje się stosunkowo blisko powierzchni terenu,

10) zaproponować działania, których zastosowanie ma zapewnić zabezpieczenie wód powierzchniowych przed możliwością przedostania się do nich materiałów używanych podczas budowy,

11) wykluczyć zasypywanie wykopów gruntami zmarzniętymi lub zawierającymi składniki podlegające gniciu,

12) wskazać sposób zagospodarowania ścieków bytowych z zaplecza budowy (czy odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych i sukcesywne ich wywożenie, przez uprawnione podmioty do najbliższej oczyszczalni ścieków czy odprowadzane do kanalizacji),

13) podać sposób zagospodarowania wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych,

14) określić metody zabezpieczeń przed nadmiernym hałasem związanym z fazą realizacji inwestycji terenów chronionych akustycznie.

Nadmieniam, że Karta informacyjna winna przedstawiać w sposób dostateczny wszystkie istotne zagadnienia dotyczące planowanej inwestycji, określone zapisami ww. ustawy. Zwracam uwagę, że w przypadku stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (a tym samym braku obowiązku sporządzenia raportu), Karta informacyjna obok charakterystyki przedsięwzięcia, stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 84 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy. Wobec tego winna posiadać tekst jednolity i być podpisana przez autora opracowania.

Po przedłożeniu właściwie sporządzonej (zawierającej uzupełnienia) Karty informacyjnej przedsięwzięcia zostanie zajęte stanowisko, odnośnie właściwości organu do opiniowania w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

p.o. REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
Magdalena Grabowska

Otrzymują:

1) Urząd Gminy w Birczy, z prośbą o powiadomienie stron postępowania w trybie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

2) Gmina Bircza

Do wiadomości:

1) RDOŚ-18-WOOŚ a/a